



Réf : FJ/FV
N° ST – 20230206 – a

République Française

Département du Val d'Oise
COMMUNE DE SURVILLIERS

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DU MAIRE ARRÊTE PORTANT AUTORISATION DE RACCORDEMENT n° ST – 20230206 - a

Le Maire de la Commune de Survilliers,

Vu le Code de la Santé Publique,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le plan de zonage de la commune,

Vu le règlement d'assainissement collectif du Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Eaux Usées des Bassins de la Thève et de l'Ysieux (SICTEUB),

Vu le permis de construire n° 95 604 22 00016 délivré le 27 octobre 2022

Vu la demande de raccordement au collecteur d'eaux usées de l'habitation Lot 3 la Fosse Hersent à SURVILLIERS (95470), de Monsieur ALVES DOS SANTOS en date du 27/12/20

Considérant que le système d'assainissement sur les vallées de la Thève et de l'Ysieux est de type séparatif.

Considérant que La Fosse Hersent est assainie en eaux usées par une canalisation de diamètre 200 mm.

Considérant que cet arrêté communal d'autorisation de raccordement n'exonère pas le pétitionnaire ou le représentant de l'entreprise travaux qu'il aura choisi d'obtenir suivant les démarches administratives définies par les communes, les arrêtés de circulation, permissions de voirie et réponses des concessionnaires aux DICT préalablement diffusées, nécessaires à l'occupation du domaine public.

ARRETE

Article 1 er :

Monsieur ALVES DOS SANTOS demeurant au 82 Boulevard Victor Hugo à 92110 Clichy, est autorisé à raccorder les eaux usées de la future maison individuelle Lot 3 La fosses Hersent à Survilliers (95470), au réseau d'eaux usées, sous réserve du bon respect des prescriptions du SICTEUB.

Article 2 :

Les eaux usées seront strictement séparées des eaux pluviales, les éventuelles eaux de nappe seront également séparées des eaux usées.

Article 3 :

Le branchement particulier existant celui-ci a été créé par l'aménageur. Le branchement est composé d'une canalisation en matériau rigide ou semi rigide (grès ou fonte) de 150 mm de diamètre posée à 3% de pente, d'un regard de façade en béton étanche construit sous domaine recouvert d'un tampon fonte, d'un raccordement sur le collecteur public par carottage dans un regard de visite ou par pièce de raccordement appelé culotte.

Article 4 :

Le demandeur devra s'acquitter auprès du SICTEUB de la PFAC (Participation au Financement de l'Assainissement Collectif) dont le montant sera celui en vigueur au moment du constat du raccordement effectif de l'immeuble. A ce jour, il s'élève à 16€ du m² de surface plancher. Le paiement sera effectué à la réception du titre de recette correspondant émis par le Trésor Public.

Article 5 :

Le branchement fera l'objet d'un contrôle de l'exécution des travaux sur domaine public et de la bonne séparabilité des eaux usées et pluviales par le SICTEUB. Pour ce faire, le pétitionnaire devra aviser le syndicat de l'entreprise retenue, du commencement et de l'achèvement des travaux.

Après travaux, le demandeur devra prendre contact avec le SICTEUB pour vérifier la bonne séparation des eaux usées et des eaux pluviales.

Article 6 :

Le pétitionnaire devra fournir au SICTEUB la copie de la facture des raccordements réalisés sous domaine public. Ils seront alors incorporés au réseau public d'assainissement des eaux usées et seront entretenus par le syndicat.

Fait à Survilliers, le lundi 06 février 2023

Pour Mme Adeline Roldao-Martins
Maire de Survilliers

 **M Eric Guédon**
Maire Adjoint à la Voirie, et aux Réseaux Sous
Voirie, aux Logements et à la Vie de Quartiers

